


LEGGENDA

- ELETTRODOTTO A 150 KV S.T. ESISTENTE
- ELETTRODOTTO A 150 KV S.T. IN PROGETTO
- COLLEGAMENTI IN CAVO SOTTERRANEO
- CONDOTTI IN SF6
- Sostegni da realizzare
- Sostegni esistenti

NB: Il sostegno rappresentato in planimetria è da intendersi come un simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto; non rappresenta pertanto l'effettiva area di ingombro.

NOTE

- 1 - DIMENSIONI PERLIMINARI EDIFICIO TERNA:
23 m (L) x 23 m (P) x 10.5 m (H)
- 2 - STAZIONE ESISTENTE



Rev.	04/07/2015	ERESIONE PER VIA	F. FORDINI	G. D'AMICO	G. D'AMICO
Date		DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
ENPOWER STABILIMENTO DI TARANTO ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE					
ALLACCIAMENTO ENTRA-ESCE ALLA RTN Corografia su base CTR					
			Commissa. No. 00-EB-A-78970 DIS. No. 00-EB-A-78970 SCALA 1:10000 Fig. 1 di 1		