


- Passo d'uomo d'ispezione alla vasca di raccolta delle acque meteoriche, munito di chiusura carrabile in ghisa
- Pozzetti di ispezione o rompitratta 60x60x60cm, ogni 20 metri, muniti di chiusini carrabili in ghisa
- Tubazione PEAD PN16 Ø 110mm dell'impianto antincendio
- Tubazione PEAD PN16 Ø 75 mm dell'impianto idrico

LEGENDA

	Manhole (110mm)
	Manhole (75mm)
	Manhole (60x60x60cm)



Elaborati grafici: <i>Capitolo 5 - Impianti tecnologici</i>		Scala 1:1.000	Foglio 1/2	Data 18/06/2013	Archivio 689
Tavola 3.5.1.2	Planimetria della predisposizione degli impianti idrico ed antincendio	Elaborato Petralia - Tusa	Verificato Petralia - Tusa	689	Progetto Definitivo
		Validato Mallandrino	Proprietà riservata L. 633 del 22/04/41		