

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SASSARI 4" CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI SASSARI (SS)



Via dell'Industria, 10
07100 Sassari (SS) - Italia
Tel. 079 5500111
Email: info@bfp.it
Attestato con Selenio e Selenio Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milano MIGLIORICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Alessia NASCENTE
ing. Roberta ALBANESE
ing. Alessia DECARO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
Per. Ing. Lamberto FANELLI
planif. terr. Antonio SANTANDREA

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

TAVOLA	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA
E01	LAYOUT INVERTER E CAVIDOTTI INTERNI	22166	D
REVISIONE		CODICE ELABORATO	
00		DW22166D-E01	
FOGLIO		SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA
1/1		****	****
REV.	DATA	MODIFICA	NOME FILE
00	30/05/2022	Emissione	SCALA
01			1:2000
02			
03			
04			
05			

LEGENDA

- Reczione
- Cabina di monitoraggio
- Cabina di conversione e trasformazione
- Vano tecnico
- Cabina raccolta utente (MTR)
- Reattanza Shunt
- Struttura di sostegno da 56 moduli fotovoltaici
- Struttura di sostegno da 28 moduli fotovoltaici
- Struttura di sostegno da 14 moduli fotovoltaici
- String Box
- Cavidotto AT con singola terna di conduttori e sezione di scavo 130x50 cm (HxL)
- Cavidotto AT con doppia terna di conduttori e sezione di scavo 130x50 cm (HxL)
- Cavidotti BT con sezione di scavo 90x30 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con un circuito e sezione di scavo 110x30 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con due circuiti e sezione di scavo 120x50 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con tre circuiti e sezione di scavo 110x90 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con quattro circuiti e sezione di scavo 110x110 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con cinque circuiti e sezione di scavo 110x150 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con sei circuiti e sezione di scavo 110x180 cm (HxL)
- Cavidotti BT interni con sette circuiti e sezione di scavo 110x210 cm (HxL)
- Cavidotti Ausiliari e sezione di scavo 75x40 cm (HxL)
- Cavidotti Ausiliari e cavidotti BT interni con due circuiti e sezione di scavo 120x30 cm (HxL)
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 50x50 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 100x100 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 120x120 cm
- Pozzetto prefabbricato carrabile dim. 160x160 cm
- Viabilità interna/esterna
- Condotte irrigue e relativa fascia di rispetto di 2,00 m
- Condotte irrigue da dismettere
- Sostegno con CCTV e faretto a infrarossi comprensivo di pozzetto di ispezione
- Sostegno con Faretto illuminazione
- Barriera a microonde antintrusione (dist. max 120m)

CODIFICA

- CABINE DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE

PCU.X.X.

PROGRESSIVO CABINA

- STRING BOX

SB.X.X.YY

PROGRESSIVO STRING BOX

