TIPICO 1 SEZIONE CAVIDOTTI STRADA STERRATA
LINEE DI COLLEGAMENTO TRA CABINE DI SOTTOCAMPO
E CABINE DI CONSEGNA UTENTE




TIPICO 2 T.O.C.
SEZIONE CAVIDOTTI ATTRAVERSAMENTO STRADA ASFALTATA
POSA MEDIANTE SPINGITUBO TELESCUDATA (T.O.C.)
LINEE DI COLLEGAMENTO TRA CABINE DI SOTTOCAMPO
E CABINE DI CONSEGNA UTENTE




## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | Recinzione in progetto |
| | Cancello di accesso al parco solare fotovoltaico |
| | Tracker da 26 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici |
| | Cabine MT/BT di campo fotovoltaico |
| | Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico. |
| | Cavidotto MT impianto 1 |
| | Cavidotto MT impianto 2 |
| | Cavidotto MT impianto 3 |
| | Cavidotto MT impianto 4 |

| Elemento | Conteggio |
|---|---|
| CAB_SOTTOCAMPO | 8 |
| CABINA CONSEGNA DISTRIBUTORE | 4 |
| CABINA CONSEGNA UTENTE | 4 |
| CANCELLO E-m | 4 |
| Tracker 1x26 575W | 939 |

CABINA DI CONSEGNA UTENTE
IMPIANTO 1

CABINA DI CONSEGNA UTENTE
IMPIANTO 2

CABINA DI CONSEGNA UTENTE
IMPIANTO 3

CABINA DI CONSEGNA UTENTE
IMPIANTO 4

Area contiunità lotti

Area di passaggio

Area di passaggio

| IMPIANTO 1 | |
|---|---|
| Elemento | Conteggio |
| NUMERO PANNELLI (575w) | 6.474 |
| TOTALE POTENZA DI PICCO | 3.722,55 Kwp |
| POTENZA IN IMMISSIONE | 3200 Kw |
| INVERTER | n.16 da 200 kw |
| CABINE SOTTOCAMPO | N.2 da 2000 Kva |
| CODICE IMPIANTO | 341173886 - 1 |
| CODICE POD | IT001E109994123 |

| IMPIANTO 2 | |
|---|---|
| Elemento | Conteggio |
| NUMERO PANNELLI (575w) | 6.474 |
| TOTALE POTENZA DI PICCO | 3.722,55 Kwp |
| POTENZA IN IMMISSIONE | 3200 Kw |
| INVERTER | n.16 da 200 kw |
| CABINE SOTTOCAMPO | N.2 da 2000 Kva |
| CODICE IMPIANTO | 341173886 - 2 |
| CODICE POD | IT001E109994605 |

| IMPIANTO 3 | |
|---|---|
| Elemento | Conteggio |
| NUMERO PANNELLI (575w) | 6.474 |
| TOTALE POTENZA DI PICCO | 3.722,55 Kwp |
| POTENZA IN IMMISSIONE | 3200 Kw |
| INVERTER | n.16 da 200 kw |
| CABINE SOTTOCAMPO | N.2 da 2000 Kva |
| CODICE IMPIANTO | 341173886 - 3 |
| CODICE POD | IT001E109994685 |

| IMPIANTO 4 | |
|---|---|
| Elemento | Conteggio |
| NUMERO PANNELLI (575w) | 4.992 |
| TOTALE POTENZA DI PICCO | 2.870,40 Kwp |
| POTENZA IN IMMISSIONE | 2600 Kw |
| INVERTER | n.13 da 200 kw |
| CABINE SOTTOCAMPO | N.1 da 1250 Kva<br>N.1 da 2000 Kva |
| CODICE IMPIANTO | 341173886 - 4 |
| CODICE POD | IT001E109994006 |

Impianto fotovoltaico "SAS MURTAS"

24414 moduli fotovoltaici da 575 Wp

61 inverter su 8 sottocampi raggruppati in 4 impianti fotovoltaici

Potenza di picco complessiva 14.038,05 kWp

Potenza AC 12200 kW

| DATE/DATA | REV. | COMMENTS/COMMENTI | DRAWN BY DISEGNATO DA | CHECKED BY CONTROLLATO DA | APPROVED BY APPROVATO DA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | 00 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | MP | FM | FI |


**SARDEGNA GREEN11 S.R.L.**
Traversa Bacchileddu 22
07100 Sassari (SS)

Ing. Michele Pigliaru
Association Number 511



THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TEONGI srl. IT IS LOANED UPON THE CONDITION THAT IT WILL NOT BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THEIR INTEREST OR TO BE REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION

PROPRIETA' RISERVATA. A TERMINI DI LEGGE LA TEONGI srl SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE POTRA'NON PUO' ESSERE NE' RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA PRECEDENTA AUTORIZZAZIONE SCRITTA


Tracciato elettrodotto MT impianto di produzione
IMPIANTO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEI COMUNI DI MILIS– SAN VERO MILIS

DIM. 951x1189
DRAWING SCALE 1:2000
DOCUMENT NAME PD–Tav07
PAGE 1 of 1