PIANTA AREA SICURA RI 1 DI 4
1 : 100



PIANTA AREA SICURA RI 2 DI 4
1 : 100



PIANTA AREA SICURA RI 3 DI 6
1 : 100



GALLERIA HIRPINIA
KEY PLAN



LEGENDA APPARECCHIATURE RIVELAZIONE INCENDI

	CENTRALINA RIVELAZIONE FUMO/INCENDIO
	CASSETTA SECONDARIA DI DERIVAZIONE, IN TECNOPOLIMERO, COMPLETA DI COPERCHIO, A VISTA, IP44, INSTALLATA A PARETE/SOFFITTO - DIM.: 100X100x50 mm
	SENSORE RIVELAZIONE FUMO IN AMBIENTE
	SENSORE RIVELAZIONE FUMO SOTTOPAVIMENTO
H_2	SENSORE RIVELAZIONE IDROGENO
O_2	SENSORE RIVELAZIONE OSSIGENO
	SENSORE RIVELAZIONE CALORE TERMOVELOCIMETRICO
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
	RIPETITORE OTTICO - MONTATO A VISTA
	ALIMENTATORE LOOP 24V
MCO	MODULO COMANDO
MMO	MODULO DI MONITORAGGIO
MIS	MODULO D'ISOLAMENTO
	SIRENA ALLARME INCENDIO CON AVVISATORE OTTICO, CON GRADO DI PROTEZIONE IP≥ 55
	TARGA OTTICO-ACUSTICA CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"
	MODULO INPUT/OUTPUT IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

LEGENDA COLORI

Colore	Impianto
verde scuro	IMPIANTI SPECIALI GENERICI (SP)
arancione	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO (RI)
verde oliva	IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE (SC)
azzurro	IMPIANTI DI SUPERVISIONE (SV)
magenta	IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI (SS)
blu	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI (TD)
verde chiaro	IMPIANTO TVCC

KEY MAP RI AREA SICURA 1 - VISUALIZZAZIONE FINESTRE
1 : 2000



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:
HIRPINIA- ORSARA AV

SOCI:
webuild Italia
PIZZAROTTI SINCE 1910

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
ROCKSOIL S.p.A.

MANDANTI:
NET ENGINEERING
PINI ITALIA
GCF
ELETTRI-FER

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
IMPIANTI INDUSTRIALI
IM21 - FFP Galleria Hirpinia - Area sicura con estrazione fumi - Finestra area sicura
RILEVAZIONI FUMI / INCENDI
LAYOUT IMPIANTISTICO E DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE - AREA SICUREZZA - TAVOLA 1

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	NET ENGINEERING Ing. V. Moro

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
I F 3 A	0 2	E	Z Z	P A	A I 2 1 0 7	0 0 1	B	1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	N. Di Stefano	08/02/2022	C. Piccardo	08/02/2022	V. Moro	08/02/2022	Ing. S. Eandi
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	08/06/2022	C. Piccardo	08/06/2022	V. Moro	08/06/2022	
								08/06/2022

File: IF3A02EZZPAAI2107001B.dwg | n.Elab.: