SEZIONE M–M
SCALA 1 : 50



GN05–M PIANTA
SCALA 1 : 50



SEZIONE E–E
SCALA 1 : 50



PUNTI SEZIONE E		
PUNTO	X	Y
C1	0	0
C2	0	+ 237 CM

PARTICOLARE MURETTA
SCALA 1 : 20



PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 1 : POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)

FASE 2 : SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO

FASE 3 : APPLICAZIONE DELLO STRATO DI PRE-SPRITZ A PROTEZIONE DELLO SCAVO

FASE 4 : INTERVENTO RADIALE AL CONTORNO CON POSA IN OPERA DI BULLONI IN ACCIAIO

FASE 5 : RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON

FASE 6 : RIPETIZIONE DELLE FASI "2", "3" "4" E "5"

FASE 7 : POSA DI TUBI DI DRENAGGIO E PRIMA PARTE DI IMPERMEABILIZZAZIONI

FASE 8 : GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE PREVIA REALIZZAZZIONE STRATO DI MAGRONE DI SOTTOFONDO

FASE 9 : POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

FASE 10 : GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI CALOTTA

INCIDENZE ARMATURE

Tratto	Spritz	Sottopasso	Arcorovescio	Rivestimento definitivo	Muri (opere di finitura)	U.M
GN05C	30	70	60	60	40	kg/m³
GN05E	30	-	-		-	kg/m³
GN05J 1	30	-	35	35	-	kg/m³
GN05J 2	30	-	35	35	-	kg/m³
GN05M	30	-	55	45	40	kg/m³

KEY–PLAN





LEGENDA

- P.C. PIANO DEI CENTRI
- P.F. PIANO DEL FERRO
- P.S. PIANO DI SCAVO

TABELLA MATERIALI

GETTI IN OPERA
OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI

BYPASS – GN05M

CALCESTRUZZO RIVESTIMENTO DEFINITIVO
CALOTTA E PIEDRITTI
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
- TIPO CEMENTO CEM III-V
- RAPPORTO A/C : ≤ 0.60
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4 (Pali)

S4 (Cordoli e Rivestimenti)
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC2
- COPRIFERRO MINIMO = 60 mm(**)
- DIAMETRO MASSIMO INERTI : 32 mm

CALCESTRUZZO ARCO ROVESCIO

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C30/37
- TIPO CEMENTO CEM III-V
- RAPPORTO A/C : ≤ 0.55
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XA1
- COPRIFERRO = 40 mm(**)
- DIAMETRO MASSIMO INERTI : 32 mm

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO IN BARRE D'ARMATURA

TIPO B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

- Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm²
- Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm²

1.15 ≤ ftk/fyk < 1.35

TABELLA MATERIALI

GETTI IN OPERA
OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI

CALCESTRUZZO MAGRO E GETTI DI LIVELLAMENTO

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15
- TIPO CEMENTO CEM II-V
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : X0

CALCESTRUZZO PROIETTATO E SPRITZ–BETON

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
- CLASSE DI ASSORBIMENTO ENERGETICO MINIMA: E700
- CLASSE DI SVILUPPO DELLA RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE A BREVE TERMINE: J2
- CLASSE DI CONSISTENZA: S5
- DIAMETRO MASSIMO INERTI: 10mm
- DOSAGGIO IN FIBRE METALLICHE 30kg/m³ OPPURE IN POLIOLEFINE MIN. 4.0kg/m³ DA QUALIFICARE A SEGUITO DI CAMPO PROVA

TABELLA MATERIALI

OPERE PROVVISIONALI (*)

MISCELA CEMENTIZIA TIRANTI (Bulbo)

Densità >= 1.85 t/mc
Cemento tipo II
Rapporto A/c =< 0.45
Resistenza a compressione >= 25 Mpa dopo 3gg
>= 35 Mpa a 7gg
>= 40 Mpa a 28gg

ACCIAIO PER CENTINE,TRAVI DI RIPARTIZIONE E PIASTRE

Classe S275 UNI EN 10025

ACCIAIO TREFOLI PER TIRANTI

fp(1)k = 1670 MPa limite elastico convenzionale
fp1k = 1860 MPa tensione caratteristica di rottura

W / Scale 1:5
100mm 0 500mm

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

CONSORZIODOLOMITI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: SWS
MANDANTI: PINI GROUP, GDP GEOMINI, SISI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. Paolo Cucino
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
Tel. 0461/238400 - cucino@sws-engineering.com
SWS ENGINEERING S.p.A.
SEDE LEGALE: VIA SOLTERI, 78 - 38121 TRENTO
SEDE OPERATIVA: VIA SOLTERI, 78 - 38121 TRENTO
SEDE OPERATIVA: VIA DEL PONTE, 21 - 39100 BOLZAN