



LEGENDA

	LANCA UN 45 PORTATA MAX. LI 200 AL MINIMO PRESSIONE min. 5.5 bar
	TUBO INTERRATO PEAD PE100 PN16 dn 180x16.4

COMMITTENTE: RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

APPALTATORE: webuild - Consorzio Dolomiti

PROGETTAZIONE MANDATARIA: SWS

MANDANTI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, LIREL

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: GIORDANO S. GIOVANNI INGENGERIA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
19 - IMPIANTI MECCANICI
F-PUNTI ANTINCENDIO (FPP)
FIRE-FIGHTING POINT FINESTRA FUNES
Impianto Idrico antincendio - Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

APPALTATORE:

SCALA: --

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione	C. Tassinari	27/03/2021	M. Murolo	31/03/2021	[Signature]	19/03/2022	IL PROGETTISTA P. GIORNO
B	Emissione a seguito di rilievi	C. Tassinari	14/01/2022	M. Murolo	18/01/2022	[Signature]	18/01/2022	IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE GIORDANO S. GIOVANNI INGENGERIA

File: IB01BEZZPXIT1307001B.dwg n. Elab.: