


PARTICOLARI TIPOLOGICI DI INSTALLAZIONE



LEGENDA

- ☐ CRF CENTRALE ANTINCENDIO
- SCATOLA DI DERIVAZIONE
- RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO
- ⊞ PULSANTE MANUALE DI ALLARME
- ⊞ PANNELLO OTTICO ACUSTICO
- ⊞ RIVELATORE DI FIAMMA
- ⊞ MODULO INDIRIZZATO
- ⊞ INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO
- ⊞ INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO RIVELATORE SOTTOPIAVIMENTO
- ⊞ RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO POSATO SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO
- ⊞ TUBO PVC RIGIDO POSATO IN VISTA A PARETESOFFITTO
- ⊞ TUBO PVC RIGIDO POSATO SOTTOPIAVIMENTO SOPRAELEVATO
- ⊞ SONDA ANTIALLAGAMENTO

LEGENDA COLLEGAMENTI

- Ⓐ CAVO ENIGORDO 1,5/2H SEZIONE 2x1mm² SEGNALE TWISTATO E SCHERMIATO
- Ⓑ CAVO ENIGORDO 1,5/2H SEZIONE 2x1,5mm² ALIMENTAZIONE
- Ⓒ CAVO FIBRE SEZIONE 2x200 (Bimco)
- Ⓓ 4P CAVI ENIGORDO 1,5/2H SEZIONE 2x1mm² TWISTATO E SCHERMIATO

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
 DALLA LEGGE OBBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA, TRATTA RHO-GALLARATE
 QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y**

**IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
 FABBRICATO TECNOLOGICO DI BIVIO Y
 SCHEMA FUNZIONALE**

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.
 MDL1 12 D 17 DX AI 082X 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verif. Data
A	Emissione Esecutiva	Garzo	01/2011	Fargelli	01/2011	S. Bove		ITALFERR S.p.A. U.O. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE Det. Ing. ALFREDO FRILASCHI Ordine Ingegneri di Viterbo N. 363

Fir. MDL11207DJA482001A.dwg

n. Erb.: