



**LEGENDA FUNZIONI DI PROTEZIONE**

26 / 26Q	MASSIMA TEMPERATURA TRASFORMATORE
27	MINIMA TENSIONE DI FASE
59	MASSIMA TENSIONE DI FASE
59N (o 59V)	MASSIMA TENSIONE RESIDUA
50	MASSIMA CORRENTE ISTANTANEA
51	MASSIMA CORRENTE RITARDATA
63T	MASSIMA PRESSIONE TRASFORMATORE
67N	DIREZIONALE DI TERRA
68	BLOCCO FUNZIONI DI PROTEZIONE (SELETTIVITA' LOGICA)
80x	MINIMA TENSIONE SERVIZI AUSILIARI (DC)
81+ / 81+	MINIMA / MASSIMA FREQUENZA
87L	DIFFERENZIALE DI LINEA
88	RELE' DI BLOCCO
90	REGOLATORE DI TENSIONE PER COMPLETTARE SOFFO CARICO TRASFORMATORE ATMT
94	RELE' DI SGANCIO
97T	RELE' BIUCHLZ
99Q	MINIMO LIVELLO OLIO TRASFORMATORE

TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS/UTM ZONA 32N



PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO DI 360MW CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI A 82,5MWH E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SASSARI NELLE FRAZIONI DI "PALADULA, LA CORTE, CANAGLIA, LI PIANI, SAN GIORGIO, SCALA ERRE"

**PROGETTO DEFINITIVO**

COMMITTENTE: **PALMADULA SOLAR S.R.L.**

PROGETTISTA: **PERITALIA**

ELABORATO DA: **BI028F-D-PAL-IMP-19-00**

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE CANAGLIA 1

SCALA: -  
DATA: AGOSTO 2023

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Agosto 2023	Prima Emissione	E. Guist	M. Sandri	S. Venturini
01					
02					
03					
04					

IN TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURRE, RENDERE PUBBLICAMENTE NOTO A TERZI, ANCHE PARZIALMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE.