PLANIMETRIA STRINGATURA PANNELLI
ZONA PALMADULA 9C

PIANTA CHIAVE



Zona	Palmadula 9
Pitch	10 metri
Numero di Tracker	3070
Numero di Moduli	85960
Potenza in DC (MWp)	58.88
Numero di Inverter	171
Potenza in AC (MWp)	56.43
Rapporto DC/AC	1.04
Power Station	5 JUPITER 9000 e 1 JUPITER 6000
Numero Cabine di testa	3

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Delimitazione dell'area impianto agrivoltaico 87
	Pluviometro di derivazione in cls 60x60x60 cm (pedestri) con chiusino in ghisa carrabile
	Pluviometro di derivazione in cls 60x60x60 cm (pedestri) con chiusino in ghisa carrabile
	Pluviometro di derivazione in cls 150x150x150 cm (pedestri) con chiusino in ghisa carrabile
	Pluviometro di derivazione in cls 60x60x60 cm (pedestri) con chiusino in ghisa carrabile
	Cavidotto di media tensione interno all'area impianto 87 - Cavidotto di media tensione a 30 kV tra numero (n.) e (n.) da identifica prima cifra: numero del tracker
	Cavidotto di media tensione esterno all'area impianto 87 - Cavidotto di media tensione a 30 kV tra numero (n.) e (n.) da identifica prima cifra: numero del tracker
	Cavidotto di media tensione esterno all'area impianto 87 - Cavidotto di media tensione a 30 kV tra numero (n.) e (n.) da identifica prima cifra: numero del tracker. Tratto di media tensione interrato - Dati relativi al tracciato e alla posizione ha il solo scopo di fornire una visione d'insieme sulla rete di cavidotti a servizio dell'impianto agrivoltaico. Su alcuni tracciati sono presenti n.2 cavidotti affiancati (un'emergenza e una di riserva) - Dati tracciato 30 KV(000-2247) n. 1 con potenza apparente massima di 2247 kVA - Dati tracciato 30 KV(2248-4494) n.2 con potenza apparente di 4494 kVA - Materiale conduttore in alluminio - Sezione conduttore in rame - Isolamento in polietilene reticolato XLPE - Posa interrata - Dati tracciato 30 KV(4495-6741) n.3 con potenza apparente massima di 6741 kVA - Materiale conduttore in alluminio - Sezione conduttore in rame - Isolamento in polietilene reticolato XLPE - Posa interrata
	Quadro supervisore e controllo 2x2C

TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS.UTM ZONA 32N

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO DI 365MW CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI A 82,5MWH E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SASSARI NELLE FRAZIONI DI "PALMADULA, LA CORTE, CANAGLIA, LI PIANI, SAN GIORGIO, SCALA ERRE".

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: **PALMADULA SOLAR S.R.L.**

PROGETTISTA:

DIRETTORE TECHNICO
Ing. Simone Venturini

TITOLO ELABORATO:

Stringatura Pannelli
PALMADULA 9C

ELABORATO n°: *B028F-D-PAL-IMP PL-47C-r00*
NOME FILE: *B028F-D-PAL-IMP PL-46-49-r00.dwg*
SCALA: *1:1000*
DATA: *AGOSTO 2023*

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00	Agosto 2023	Prima Emissione	E. Guidi	M. Sanvitri	S. Venturini
	01					
	03					
	02					
	04					

A TERMINE DI LEGGE DI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

FTV: impianti linea fotovoltaico;

File Name: B028F-D-PAL-IMP PL-46-49-r00.dwg