

TRASMISSIONE VIA PEC

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
(ex Termica Milazzo S.r.l.)
Centrale termoelettrica di Milazzo
Contrada Mangiavacca
98057 MILAZZO (ME)
raffineriadimilazzo@legalmail.it

E, p.c.: Ministero della Transizione Ecologica
Direzione CreSS
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

ARPA Sicilia
Dipartimento Attività Produttive
e Impatto sul Territorio
UOC AERCA e SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: DM n.85 del 11 marzo 2021 pubblicato su G.U. n° 84 del 18/04/2021 – Centrale Termoelettrica (ex Termica Milazzo S.r.l.) sita a Milazzo (ME).

OGGETTO: Comunicazione di avvio attività di controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2021 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data 13/12/2021 avrà inizio l'attività di controllo ordinaria presso la Centrale Termoelettrica di Milazzo (ex Termica Milazzo S.r.l.) che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento qualora vi siano condizioni di esercizio rappresentative dell'assetto produttivo.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Michele Ilacqua e Giorgio Falleni (in qualità di uditore) per ISPRA, nonché da Letteria Settineri per ARPA Sicilia.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. la quietanza del pagamento della tariffa controlli 2021, con relativi fogli di calcolo;
2. l'aggiornamento della certificazione ISO 14001 N. CERTCC2-817-2004-AE-CIA-SINCERT del 25/02/2004 rinnovata fino al 29/08/2021;
3. l'evidenza dell'utilizzo delle carte CUSUM, in ottemperanza alla condizione derivante dall'ultima attività di controllo ordinario;
4. i valori di concentrazione media giornaliera per i parametri NO_x e CO al punto di emissione convogliata E1, nonché i dati di portata dei fumi allo stesso camino, con riferimento alla relazione annuale di esercizio 2020 - sezione "Aria";
5. gli esiti dell'ultima attività di manutenzione periodica LDAR, con riferimento alla relazione annuale di esercizio 2020 - sezione "Aria";
6. il dato di portata media oraria dei fumi in corrispondenza del camino interessato al transitorio del 12/02/2020, con riferimento alla comunicazione di non conformità relativa alla concentrazione media oraria per il parametro NO_x, che il Gestore ha inviato con nota prot. n. 7/PRES/LA/ab del 13/02/2020;

7. i risultati di tali campagne di monitoraggio per la verifica di quanto prescritto nell'AIA circa gli effetti termici dello scarico finale SF1 relativamente agli autocontrolli di luglio 2020, ottobre 2020 e luglio 2021;
8. con riferimento alla concentrazione dei parametri COD e BOD₅, rilevata allo scarico SF1-1 nel primo semestre 2020 (sezione "Acqua" della relazione annuale di esercizio 2020),
 - a. rapporti di prova relativi alla caratterizzazione analitica per i parametri sopracitati;
 - b. descrizione di possibili situazioni relative ad eventuali anomalie impiantistiche o gestionali correlate con il trattamento dei reflui nel semestre di riferimento.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-ai@isprambiente.it.

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **13/12/2021** alle ore **10:00**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link <https://call.lifefizecloud.com/12687834>; successivamente verrà inviata una mail agli indirizzi presenti nel Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) per comunicare la password di accesso alla videoconferenza; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al referente per il controllo Michele Ilacqua ai seguenti indirizzo di posta elettronica michele.ilacqua@isprambiente.it e controlli-ai@isprambiente.it.

Si comunica altresì che in occasione della videoconferenza di cui sopra, contestualmente all'avvio del controllo, verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco* da parte del personale ARPA Sicilia; a tal fine si richiede che il SPP della Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. partecipi alla videoconferenza del 13.12.2021 allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza; protocolli connessi all'emergenza COVID-19, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale / comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno 13.12.2021, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante Verbale di chiusura attività di controllo da redigersi nel corso di videoconferenza/e successiva/e.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)