

TRASMISSIONE VIA PEC

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Centrale Termoelettrica di Milazzo
(ex Termica Milazzo S.r.l.)
Contrada Mangiavacca – 98057 Milazzo (ME)
spp-ram@legalmail.it

E, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

ARPA Sicilia
Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio
UOC AERCA e SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 e s.m.i. rinnovato dal DEC-MIN-0000085 del 11/03/2021 pubblicato su G.U. n°84 del 08/04/2021 - Centrale Termoelettrica (ex Termica Milazzo S.r.l.) sita in Milazzo (ME).

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2023 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data odierna 21 novembre 2023 ha inizio l'attività di controllo ordinaria presso la **Centrale Termoelettrica (ex Termica Milazzo S.r.l.) sita in Milazzo (ME)** che comprende attività interne di valutazione della documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento qualora vi siano condizioni di esercizio rappresentative dell'assetto produttivo.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Michele Antonino Ilacqua, Nicola Zappimbulso, e Nicoletta Lotrecchiano (uditrice) per ISPRA e dal personale di ARPA Sicilia che verrà comunicato direttamente dall'Agenzia.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. Atto di Nomina del Gestore e delega nel caso di altra persona presente in sua vece alla video conferenza di apertura.
2. Indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al Gestore dell'impianto sia alla Società titolare del Decreto Autorizzativo.
3. Quietanza di pagamento tariffa controlli 2023 con relativi fogli di calcolo.
4. Report giornalieri degli autocontrolli del parametro Cloro libero attivo presso lo scarico SF1.1 per l'anno 2023 (fino al 31 ottobre) in formato editabile.
5. In relazione alle emissioni convogliate in atmosfera, si richiedono:

- a. report della più recente verifica QAL2 e AST effettuate in conformità alla norma UNI EN 14181:2015, per ogni parametro monitorato dallo SME per il punto di emissione E1.
 - b. manuale di gestione operativa dello SME installato.
6. Planimetria aggiornata al 31 ottobre 2023 che comprenda le aree preposte ai depositi rifiuti (D.T.).

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-aia@isprambiente.it.

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **5 dicembre 2023** alle ore **14:30**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: <https://call.lifefizecloud.com/19930351> con password di accesso **0512** da utilizzare esclusivamente per il giorno previsto al fine di non invalidare il collegamento; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al referente per il controllo Ing. Michele Antonino Ilacqua al seguente indirizzo di posta elettronica michele.ilacqua@isprambiente.it e controlli-aia@isprambiente.it.

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; tal fine si richiede che il RSPP della Centrale Termoelettrica (ex Termica Milazzo S.r.l.) partecipi alla videoconferenza del 5 dicembre 2023 allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale/comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante "Verbale di verifica documentale" da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno **5 dicembre 2023**, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante un "Verbale di sopralluogo e chiusura controllo" redatto al termine della visita *in loco*.

Il verbale di verifica documentale sopra predisposto sarà inviato all'ARPA Sicilia e alla Società per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)