



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

### Ufficio Prevenzione Incendi

tel. 0544-281512

@: [com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Pratica n. 4978

e p.c

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali

[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

[segreteria.ruas@governo.it](mailto:segreteria.ruas@governo.it)

[d.romeo@governo.it](mailto:d.romeo@governo.it)

(Rif. Nota DICA 35500 P- del 04/12/2023)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione II – Rischio Rilevante e Autorizzazione

Integrata Ambientale

[VA-2@mase.gov.it](mailto:VA-2@mase.gov.it)

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

(Rif. Nota n. 195240 del 29/11/2023)

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 274 del 06/07/2021 alla ENEL PRODUZIONE S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Porto Corsini - Procedimento ID 37/13578 – Conferenza di Servizi sincrona. Convocazione riunione istruttoria/coordinamento per il giorno 11 gennaio 2024 alle ore 11,00 per la formazione del parere del RUAS.**

*Il funzionario istruttore: DV Vincenzo Cuttone*

In riferimento a quanto in oggetto indicato e a seguito di quanto determinato nel corso della riunione svoltasi il giorno 11 gennaio 2024 alle ore 11,00 per la formazione del parere del RUAS si trasmette in allegato il parere già espresso da questo Comando in data 10-10-2022 prot. n. 15031.

Inoltre si chiarisce che l'impiego della soluzione ammoniacale in concentrazione pari al 24,5% non fa rientrare il progetto in essere tra gli adempimenti di cui all'allegato L del DM 105/2015 (Seveso).

DV Vincenzo CUTTONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005

IL COMANDANTE PROVINCIALE

PETITTO

Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005

#### COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna

e-mail ordinaria : [comando.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:comando.ravenna@vigilfuoco.it)

e-mail certificata: [com.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545

e-mail ordinaria: [so.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi  
☎ 0544/281512

Pratica n. 4978

Al legale rappresentante  
Marini Alberto  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)  
Al SUAP del Comune di Ravenna  
[suap.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:suap.comune.ravenna@legalmail.it)

OGGETTO: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.  
DITTA/ATTIVITA' – Enel Produzione S.p.A. – Centrale di produzione energia elettrica - sita in via  
Baiona 253 - Ravenna  
Attività n./cat. 48.2.C dell'allegato I al DPR n. 151/2011.  
*Il funzionario istruttore: DV Vincenzo Cuttone*

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 17-08-2022 prot. 12326 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, **conformi alla normativa** di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Si evidenzia che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)), allegando le seguenti certificazioni:

## 1. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco

- certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012\_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014\_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

## 2. Porte REI

- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014\_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

### COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna  
e-mail certificata: [com.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it)  
e-mail certificata ufficio prevenzione incendi:  
[com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Centralino uffici: tel 0544-281511  
Sala operativa : tel 0544-281515  
e-mail ordinaria: [so.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it)  
e-mail certificata : [com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it)



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

### 3. Impianti

- a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
  - i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
  - ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
  - iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
  - iv. Impianti di protezione antincendio;
  - v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
- b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014\_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;
  - i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
  - ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
  - iii. Impianto di protezione contro le SCRICHE ATMOSFERICHE;
  - iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
  - v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
  - vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
  - vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
  - viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
  - ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
  - x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;
- c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012\_DICH.IMP".

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Luca MANSELLI

*Firmato digitalmente ai sensi di legge*

DV Vincenzo Cuttone

*Firmato digitalmente ai sensi di legge*

#### COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna  
e-mail certificata: [com.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it)  
e-mail certificata ufficio prevenzione incendi:  
[com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Centralino uffici: tel 0544-281511  
Sala operativa : tel 0544-281515  
e-mail ordinaria: [so.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it)  
e-mail certificata : [com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it)