

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SVA/SCRN/19

Riferimento: **[ID: 10548]**

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica VIA / VAS
ctva@pec.minambiente.it

e per conoscenza
Alla Edison S.p.A.
asee@pec.edison.it

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per il "Progetto per la realizzazione di nuovi pozzi per l'alimentazione idrica della Centrale Termoelettrica Edison S.p.A. di Torviscosa" da realizzarsi in Comune di Torviscosa.
Proponente: Edison S.p.A.. **Richiesta integrazioni.**

In relazione alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'oggetto, a seguito dell'istruttoria svolta dagli Uffici regionali ed Enti locali competenti, risultano pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni:

- Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio difesa del suolo con nota prot. 799095 di data 22 dicembre 2023;
- Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 808878 di data 28 dicembre 2023;
- Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 807761 di data 28 dicembre 2023;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 42215 di data 28 dicembre 2023;
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. 70/2024 di data 3 gennaio 2024;
- Direzione Centrale Infrastrutture e territorio – Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con nota prot. 15106 di data 10 gennaio 2024.

Al fine di consentire un'adeguata valutazione degli impatti indotti dall'iniziativa, per l'espressione del parere regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 24 dd 29/12/2021, risulta necessario che la documentazione venga integrata con:

1. adeguato riscontro al parere dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali allegato alla presente;
2. indicazione puntuale che, anche in caso di modifiche progettuali delle opere di nuova realizzazione (vasca e sala pompe), dovrà essere garantita la fascia di rispetto di 10 m dal vicino canale;
3. verifica circa l'opportunità di prevedere, da subito, che in occasione di relative verifiche previsionali acustiche, siano presentati i seguenti elementi, utili a una completa valutazione del contesto di cui trattasi:
 - a. rappresentazione dei rilievi fonometrici completi, ovvero non con i soli grafici in frequenza di terzi d'ottava, ma corredati anche dalle time-history delle registrazioni e dalla ricerca dell'eventuale presenza di componenti tonali del rumore causate dalle sorgenti in oggetto;

- b. valutazione delle immissioni presso i recettori e non solo delle emissioni;
- c. evidenza dei livelli sonori prodotti dall'intero complesso delle sorgenti afferenti alla ditta, a cui poi aggiungere l'emissione riconducibile alle sole sorgenti di nuova realizzazione;
4. esplicitazione circa gli accorgimenti adottati e le modalità di gestione del terreno vegetale, affinché garantiscano di impedire qualsiasi contatto tra il terreno vegetale ed eventuali depositi di materiali utilizzati nell'ambito delle lavorazioni e/o con possibili materiali litoidi grossolani [e.g.: sabbia e pietrisco] in deposito;
5. posto che alcune indagini pregresse effettuate nelle aree di intervento hanno rivelato una soggiacenza della falda variabile tra 0,6 e 2 metri al di sotto del piano campagna, qualora gli scavi interessino la parte satura del terreno, previsione di verificare la conformità delle acque sotterranee mediante la predisposizione di un piezometro, anche al fine di una corretta gestione delle terre e rocce da scavo fatto salvo eventuali interferenze con il procedimento SIQUI UD/BSI/31 (Decreto Regionale FVG n 1699/AMB dd 22/09/2015 e Decreto AMB/4038 dd 05/08/2021), o altri procedimenti afferenti il SIN, eventualmente attivi sulle particelle oggetto di intervento di cui si dovrà tenere conto;
6. verifica circa l'opportunità, una volta resi funzionanti i pozzi, di realizzare:
 - a. un monitoraggio con sonde in continuo (misura ad es. giornaliera) almeno relativamente ai parametri Temperatura e Conducibilità elettrica;
 - b. un invio periodico di tali misure e la previsione di uno schematico piano di intervento qualora si verificasse la presenza di valori anomali (es. campionamento e analisi chimiche, riduzione di portata, fonti alternative);
7. specificazione univoca circa la continuità di utilizzo delle acque di secondo ciclo provenienti dalla vasca di accumulo della rete sud nella misura di 600 mc/h fintanto che sarà disponibile, come previsto dalle prescrizioni del decreto di VIA della centrale Termoelettrica;
8. specificazione univoca circa l'attivazione del prelievo dai nuovi pozzi affinché sia contestuale alla progressiva chiusura dei pozzi della rete Nord come previsto nel verbale della riunione del 17 aprile 2023;
9. adeguate considerazioni circa il fatto che la creazione di ulteriori punti di emungimento potrebbero avere ripercussioni anche sul sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa e, in particolare, sull'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs 152/06 per la centrale termoelettrica Edison SPA in comune di Torviscosa approvata con Decreto n.1699/AMB del 22/09/2015 – D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V.

Per eventuali chiarimenti in merito si prega di far riferimento al sottoscritto (tel. 040 377-4152).

Distinti saluti

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
DI COMPETENZA STATALE

- Tirelli -

*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per il "Progetto per la realizzazione di nuovi pozzi per l'alimentazione idrica della Centrale Termoelettrica Edison S.p.A. di Torviscosa" da realizzarsi in Comune di Torviscosa.

Proponente: Edison S.p.A..

Comunicazione e richiesta parere.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, trasmessa da Codesto Ufficio con nota prot. n. 0798491 del 22.12.2023, la scrivente Autorità di bacino

PREMESSO che, nell'ambito del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, il corpo idrico dal quale si intende effettuare il prelievo attraverso la terebrazione di nuovi pozzi è stato classificato nello stato quantitativo "non buono",

RILEVATO che quanto sopra premesso:

- impone la necessità che, nell'iter autorizzativo in argomento siano puntualmente quantificati i prelievi attuali e quelli futuri afferenti ai diversi pozzi, esistenti e da terebrare, con indicazione per gli stessi del corpo idrico fonte del prelievo; la rappresentazione di maggior dettaglio riguardo i volumi di prelievo relativi a tutti i pozzi presenti nell'area industriale è infatti condizione imprescindibile per verificare che il quantitativo di acqua che si intende prelevare, a progetto attuato, non sia superiore a quello emunto nel contesto dell'attuale concessione;
- richiede un'attenta e dettagliata verifica di compatibilità del sistema di prelievo complessivo rispetto alle captazioni già in esercizio, ed in particolare a quelle destinate al soddisfacimento degli usi prioritari e specialmente al consumo umano;

esprime l'avviso che il progetto in esame debba essere sottoposto ad assoggettabilità a VIA, per l'approfondimento degli aspetti di rilievo ambientale sopra segnalati, rimanendo in capo a Codesta Amministrazione l'assunzione delle pertinenti determinazioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E TUTELA
DELLA RISORSA IDRICA
Ing. Andrea Braidot

Referente - geol. R. Ottoboni: roberta.ottoboni@distrettoalpiorientali.it
Dirigente: ing. A. Braidot: andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it
EDISON SPA_TORVISCOSA

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604