

**PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO  
 E OPERE CONNESSE DENOMINATO "GRICCIANO"  
 IN COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)**  
 Potenza installata 68 MW


PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO	SCALA
<b>T16</b>	PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI - CABINA DI RACCOLTA	<b>1:100</b>
		DATA
PRIMA EMISSIONE	Valutazione di Impatto Ambientale Art.23 D.Lgs.152/2006	<b>Dicembre 2023</b>


GRUPPO DI PROGETTAZIONE	FIRMA
 <p>TAUW Italia S.r.l.                  Galleria Giovan Battista Gerace 14                  56124 Pisa</p>	
 <p>Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO                  Dott. Arch. DANIELE BORGNA                  Geom. ALBERTO BALSAMO                  Dott. Ing. ALBERTO BONELLO                  Dott. Arch. IVANO GARELLI                  Corso Armando Diaz 2311 - 12084 - Mondovì (CN)                  ☎ 0174 55 12 47                  ✉ info@e3studio.it e3studio@legaimail.it</p>	
 <p>Dott. Agr. Alberto DAZZI                  Mob. 333776233                  dazziaberto@live.it                  Via Campo d'Appio 142/A                  54033 Carrara (MS)</p>	
<p>SVILUPPATORE</p>  <p>DCC Srl                  Via Edmondo De Amicis n° 15                  90143 - Palermo (PA)                  P. IVA: 06948730822                  dccsr12050@gmail.com</p>	
<p>COMMITTENTE</p>  <p>EDISON Spa                  Foro Buonaparte, n. 31 - 20121 Milano                  Partita IVA 08263330014                  ☎ 02/6222.1                  www.edison.it</p>	

I cavidotti in uscita dalle cabine di campo vengono convogliati in un'unica cabina, avente caratteristiche costruttive analoghe, nella quale si collocano i quadri di gestione generale dell'impianto e del locale SCADA. Tale cabina è posta presso l'ingresso al lotto sud nelle immediate vicinanze della sottostazione AT di connessione alla rete elettrica.



PIANTA DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E DEL LOCALE SCADA




PROSPETTO NORD




PROSPETTO SUD



PROSPETTO N. 01



PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST

