



LEGENDA	
	AREA DISPONIBILE PER AMPLIAMENTO CON TRE STALLI TRASFORMAZIONE 380/36kV 250 MVA
	AREA DISPONIBILE PER AMPLIAMENTO CON UNO STALLO REATTORE 380 kV 258 MVAR

ELENCO DEI MATERIALI RETE DI TERRA	
	DISPENSORE DI TERRA l=1500x1500mm
	CORDA RAME NUDA 63mm ²
	CORDA RAME NUDA 125mm ²
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C95-C70
	CONNETTORE A COMPRESSIONE C120-C120



REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	27.1.2023	099	D13	093	Emissione come da commenti Tema 27.1.2023
B	20.1.2023	099	D13	093	Emissione come da commenti Tema 20.1.2023
A	2.9.2022	100	D13	093	Emissione per autorizzazione

COMITENTE		SAFAXTO					
PROIEZIONE & COSTRUZIONI	BRULLI Trasmissione	TITOLO					
SCALA	1 : 500	FORMATO	A1+	FOLIO / DI	1 / 1	N. DOCUMENTO	4 8 4 6 2 C
						SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE	
						PLANIMETRIA RETE DI TERRA	