



Portovesme s.r.l.

GLENCORE

Prot. n. 54/24

Portoscuso, 30/01/2024

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

controlli-aia@isprambiente.it

ARPA Sardegna

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

e p.c. Ministero della Transizione Ecologica

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riscontro Verbale finale di Visita Ispettiva Ordinaria del 13/06/2023: RISCONTRO condizioni 4/2023 e DIFFIDA - Protocollo nr: 135691 - del 24/08/2023 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE Portovesme S.r.l. - Impianto di Portoscuso. Decreto autorizzativo DM-346-del-30-11-16-(ID-923)**

Con riferimento al verbale di cui all'oggetto, ed al protocollo citato nel seguito dello stesso, con la presente diamo riscontro trasmettendo le evidenze richieste relativamente alla condizione di seguito descritta:

- **Condizione n. 4/2023:** Si chiede di mettere in atto una soluzione tecnica che assicuri al pozzetto una sola alimentazione in entrata ed una in uscita. Tale intervento non potrà prescindere da una modifica del pozzetto stesso come di seguito indicato:
 - flangiare le due condotte denominate "B" e "C" in Foto 2;
 - assicurare uno stramazzo di dimensioni opportune, idoneo a consentire il campionamento del refluo.

Dell'intervento tecnico in oggetto andrà tenuta traccia mediante l'acquisizione di tutta la documentazione connessa (realizzazione secondo lo stato dell'arte), oltre che di quella relativa alla conduzione delle attività di campionamento in attuazione del SGI.

Si allega inoltre la documentazione richiesta a composizione della diffida citata in oggetto relativamente al supero del parametro "Al" riscontrato nel Campionamento effettuato nell'ambito del Controllo Integrato.

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse occorrere e porgiamo Distinti saluti

Allegati c.s.d.

DocuSigned by:
Davide Garofalo
1CF635CA365145F...