150 kV

Lato Terna
Lato Produttore

TC

SC

TV

TR Solar Venture
TR Fri-El S.p.A.
TR Enercapital
TR Produttore 4

REF 620
COMANDI
SEGNALAZIONE
ALLARMI
MISURE
V-I-P-Q
PROTEZIONI
50/51 - 67N
59 - 59N

30 kV - 50 Hz - 1000 A - 20 kA per 1s

T1S
30 √3/0.1 √3/0.1 √3/0.1 3kV

REF 615
COMANDI
SEGNALAZIONE
ALLARMI
MISURE
V-I-P-Q
PROTEZIONI
50/51 - 67N
59N

50VA cl. 3P
10VA cl. 3P/CL0.2

LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3

TSA
PROTEZIONI TRASFORMATORE
GRUPPO ELETTROGENO

400V
400V 50 Hz 8kA
DISTRIBUZIONE CA

COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

ISTANZA di **Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

ENERCAPITAL Power Italia Uno S.r.l.

Via P.G. Semeria, 44/F
00187 Conversano (BA)

REALIZZAZIONE di **Impianto Fotovoltaico a Terra,** Connesso alla RTN
di Potenza pari a 31,040 MWp

Progettazione

Società di Ingegneria
FARENTI S.r.l.
Via Don Giuseppe Corda, snc
03030 Santopadre (FR)
Tel. 07761805450 Fax 07761800135
P.Iva 02604750600

Ing. Piero Farenti

Piero Farenti
2023.11.20
09:45:00
GMT+00:00

Codice documento | *Titolo documento*

VIA.TAV18	SOTTOSTAZIONE AT-MT SCHEMA UNIFILARE

Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Giugno 2022	Prima Emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti
1	Novembre 2023	Nuovo layout	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti