



DATI IMPIANTO				
SOTTOCAMPO	N. INVERTER	N. STRINGHE	POT. STRINGA	POT. S.CAMPO
SOTTOCAMPO 1	3	47	15,21 kW	714,87 kW
SOTTOCAMPO 2	9	163	15,21 kW	2.479,23 kW
SOTTOCAMPO 3	8	143	15,21 kW	2.175,03 kW
SOTTOCAMPO 4	12	213	15,21 kW	3.239,73 kW
SOTTOCAMPO 5	5	92	15,21 kW	1.399,32 kW
SOTTOCAMPO 6	4	59	15,21 kW	897,39 kW
SOTTOCAMPO 7	8	136	15,21 kW	2.068,56 kW
SOTTOCAMPO 8	9	159	15,21 kW	2.418,39 kW
SOTTOCAMPO 9	5	89	15,21 kW	1.353,69 kW
SOTTOCAMPO 10	4	75	15,21 kW	1.140,75 kW
SOTTOCAMPO 11	9	153	15,21 kW	2.327,13 kW
SOTTOCAMPO 12	9	150	15,21 kW	2.281,50 kW
SOTTOCAMPO 13	9	144	15,21 kW	2.190,24 kW
SOTTOCAMPO 14	9	144	15,21 kW	2.190,24 kW
SOTTOCAMPO 15	10	160	15,21 kW	2.433,6 kW
SOTTOCAMPO 16	9	153	15,21 kW	2.327,13 kW
SOTTOCAMPO 17	9	153	15,21 kW	2.327,13 kW
SOTTOCAMPO 18	8	131	15,21 kW	1.992,51 kW
SOTTOCAMPO 19	8	144	15,21 kW	2.190,24 kW
SOTTOCAMPO 20	11	198	15,21 kW	3.011,58 kW
SOTTOCAMPO 21	11	199	15,21 kW	3.026,79 kW
TOTALE	169	2.905		44.185,05 kW

LEGENDA

FASCIA DI MITIGAZIONE

FASCIA VERDE

AREA RICREATIVA

RECINZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO

VIABILITÀ INTERNA

PUNTI DI ACCESSO

MODULI FOTOVOLTAICI

BUILDING SOLAR CENTER

CABINA P25 CONTROLLO TRACKER

CABINA DI TRASFORMAZIONE

CABINA P87 QUADRO GENERALE

CABINA P57

REGIONE DEL VENETO

Comune di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA COLLEGARE ALLA RTN CON POTENZA NOMINALE DC 44.185,05 kWp E POTENZA NOMINALE AC 38.025 kW
DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI PORTOGRUARO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
AREA INDUSTRIALE EASTGATE PARK

Elaborato:	PLANIMETRIA IMPIANTO DIVISO IN SOTTOCAMPI		
Tavola:	Disegnato:	Approvato:	Rilasciato:
B.2.5		AP ENGINEERING	AP ENGINEERING
	Scala 1:3.000	Foglio 1051x594	Prima Emissione
Progetto: IMPIANTO EASTGATE PARK	Data: 30/01/2023	Committente: ELITE NORTHERN SOLAR S.R.L. Via Rosario Livatino, 22 - 84083 Castel San Giorgio (SA)	
Cantiere: AREA INDUSTRIALE EASTGATE PARK		Progettista: 	

AP Engineering srls, P.zza Falcone Borsellino n.32 - 91100 Trapani - P.IVA 02655170815 - Sito internet: www.ap-engineering.eu