



ELENCO INTERFERENZE CAVIDOTTO 132 kV

- Int. 01 - Interferenza con Scolo Gramigne
- Int. 02 - Interferenza con Scolo Lagotti
- Int. 03 - Interferenza con Canaletta 2 Gramigne dx
- Int. 04 - Interferenza con Scolo Rosolo
- Int. 05 - Interferenza con Canaletta Gramigne sx
- Int. 06 - Interferenza con Canaletta di Bando
- Int. 07 - Interferenza con Scolo Testa
- Int. 08 - Interferenza con metanodotto
- Int. 09 - Interferenza con metanodotto
- Int. 10 - Interferenza con Canale Dominante Testa
- Int. 11 - Interferenza con tombino esistente - Scolo Val d'Albero nord-ovest
- Int. 12 - Interferenza con Fossa Benvignante
- Int. 13 - Interferenza con Fossa Sabbiosa
- Int. 14 - Interferenza con condotta armonica/etilene
- Int. 15 - Interferenza con Scolo Bandissolo-Galavronara

LEGENDA

- Recinzione impianto agrivoltaico
- Cancello di accesso impianto agrivoltaico
- Area impianto agrivoltaico
- Fascia di mitigazione perimetrale
- Strade e piazzali di nuova realizzazione
- Strade esistenti
- Ponte di nuova realizzazione per accesso alla Stazione Utente
- Cavidotto 132 kV
- Nuova SE RTN "Portomaggiore" 380/132/36 kV
- Stallo arrivo produttore - Stazione RTN
- Stazione Utente 132/30 kV
- Linea esistente 380 kV "Ferrara Focornorto - Ravenna Canala"
- Nuovi raccordi aerei 380 kV
- Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi 380 kV
- Linea esistente 132 kV "CP Portomaggiore - CP Bando"
- Nuovi raccordi aerei 132 kV
- Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi 132 kV
- Tratte linee 380 kV e 132 kV esistenti da dismettere
- Confini comunali

COMMITTENTE
Orosolare S.r.l.
 Via Sebastiano Caboto, 15
 20094 Corsico (MI)

wood STUDIO DI PROGETTAZIONE

SCM INGENIERIA

REGISTRO REGIONALE
 Ingegnere
 Cavillo
 n° 1229

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DC	LD	FP
0	SET-23	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO			
		REVISIONI:	BY	CHD	APP

Impianto agrivoltaico "Argenta 2" da 168.461,3 kWp, opere connesse e infrastrutture indispensabili Comuni di Argenta, Portomaggiore e Comacchio (FE)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE ELETTRICHE DI UTENZA

TAV. 49a

Identificazione interferenze - Linea 132 kV (base ortofoto)

Questo documento è di proprietà di Orsolare S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente.
 Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Orsolare S.r.l.

N° PROGETTO: 08N1016A
 SCALA: 1:10000