



- ELENCO INTERFERENZE CAVIDOTTO 132 kV**
- Int. 01 - Interferenza con Scolo Gramigne
 - Int. 02 - Interferenza con Scolo Lagotti
 - Int. 03 - Interferenza con Canaletta 2 Gramigne dx
 - Int. 04 - Interferenza con Scolo Rosolo
 - Int. 05 - Interferenza con Canaletta Gramigne sx
 - Int. 06 - Interferenza con Canaletta di Bando
 - Int. 07 - Interferenza con Scolo Testa
 - Int. 08 - Interferenza con metanodotto
 - Int. 09 - Interferenza con metanodotto
 - Int. 10 - Interferenza con Canale Dominante Testa
 - Int. 11 - Interferenza con tombino esistente - Scolo Val d'Albero nord-ovest
 - Int. 12 - Interferenza con Fossa Benvignanle
 - Int. 13 - Interferenza con condotta ammoniacale/etilene
 - Int. 14 - Interferenza con condotta ammoniacale/etilene
 - Int. 15 - Interferenza con Scolo Bandissolo-Galavronara

- LEGENDA**
- Recinzione impianto agrivoltaiico
 - Cancello di accesso impianto agrivoltaiico
 - Area impianto agrivoltaiico
 - Fascia di mitigazione perimetrale
 - Strade e piazzali di nuova realizzazione
 - Strade esistenti
 - Ponte di nuova realizzazione per accesso alla Stazione Utente
 - Canalotta 132 kV
 - Nuova SE RTN "Portomaggiore" 380/132/36 kV
 - Stallo arrivo produttore - Stazione RTN
 - Stazione Utente 132/30 kV
 - Linea esistente 380 kV "Ferrara Focomorto - Ravenna Canala"
 - Nuovi raccordi aerei 380 kV
 - Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi 380 kV
 - Linea esistente 132 kV "CP Portomaggiore - CP Bando"
 - Nuovi raccordi aerei 132 kV
 - Pali di nuova realizzazione per nuovi raccordi 132 kV
 - Tratte linee 380 kV e 132 kV esistenti da dismettere
 - Confini comunali

COMMITTENTE
Orosolare S.r.l.
 Via Sebastiano Caboto, 15
 20094 Corsico (MI)

STUDIO DI PROGETTAZIONE
wood
SCM
 INGEGNERIA

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE ELETTRICHE DI UTENZA
 TAV. 49b
 Identificazione interferenze - Linea 132 kV (base IGM)

Questo documento è di proprietà di Orosolare S.r.l. e il destinatario certifica che il documento è stato ricevuto legalmente.
 Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Orosolare S.r.l.

N° PROGETTO: 08/1016A
 SCALA: 1:10000