




Per l'impianto fotovoltaico in oggetto, il Gestore, Terna S.p.A., prescrive che esso debba essere collegato in antenna con la sezione a 150 kV dalla nuova stazione elettrica. Il Gestore ha inoltre prescritto che lo stallo dovrà essere condiviso con altri produttori nell'ambito della stazione di utenza già prevista con altro progetto. Nell'ambito del presente intervento è stato progettato il solo stallo così come riportato in evidenza nel presente elaborato grafico.











88_Surbo - Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicarsi in agro di Surbo e Lecce (LE) Potenza nominale DC 20,90 MW e potenza nominale AC 22,00 MW



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA:

ARKE'
Ingegneria s.r.l.
Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bar

Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 7288
Ing. Giovanni VITONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 3313
Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 5970
Ing. Luigi FANELLI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 7428

SY02 S.R.L.
Via Duca degli Abruzzi 58 - 73100 Lecce (LE)
Legale Rappresentante
Prof. Franco RICCIATO

Consulenza specialistica:
Ing. Nicola CONTURSI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9000

DATA

Coordinamento al progetto:

PROSVETA S.F.J.

Viale Svezia n.7 - 73100 LECCE
tel. +39 0832 36985 - Fax +39 0832 361468
mail: prosvetasri@gmail.com pec: prosveta@pec.it

Direttore Tecnico
Ing. Francesco ROLLO

E.14 Stazione di utenza – Planimetria illuminazione esterna

SCALA 1:100

Dicembre - 2023 Emesso per Progetto Definitivo FORMATO ELABORATO Pdf