


PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE
Scala 1:2 000



Foglio 32
Comune di Montemilone (PZ)

CONDIVISIONE
SBARRA AT

IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
collegamento in cavo AT interrato

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
nuovo stallo AT 150kV

STAZIONE ELETTRICA
DI UTENZA

FUTURA STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE (SE) DI
MONTEMILONE DELLA RTN A 380/150kV DA INSERIRE IN ENTRA-ESCE
SULLA LINEA 380 kV "MELFI 380-GENZANO"

LEGENDA

- Cavidotto MT
- - - Cavidotto AT
- ▬ Viabilità di accesso

PLANIMETRIA SU IGM
Scala 1:25 000



CONDIVISIONE
SBARRA AT

CAVIDOTTO AT

STAZIONE ELETTRICA DI
UTENZA

FUTURA STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE (SE) DI
MONTEMILONE DELLA RTN A 380/150kV DA INSERIRE IN
ENTRA-ESCE SULLA LINEA 380 kV "MELFI 380-GENZANO"

CAVIDOTTO MT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ANNESSO
SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA A BATTERIA

LEGENDA

- ▨ Impianto fotovoltaico
- ▬ Nuova viabilità
- Cavidotto MT
- - - Cavidotto AT
- - - Confine comunale



Regione Basilicata
Provincia di Potenza
Comune di Venosa
Comune di Montemilone



Impianto FV "VENOSA"

Potenza DC di impianto 19,991 MWp - potenza AC di immissione in RTN 17,956 MWp
Integrato con l'Agricoltura
con annesso sistema di accumulo di energia a batterie
Potenza 10,00 MW

Titolo

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE DI CONNESSIONE SU
MAPPA CATASTALE E SU COROGRAFIA GENERALE

Scala

1:2.000
1:25.000

Formato Stampa

A2

Foglio

1 di 1

Numero documento

Commessa

223604

Fase

D

Tipo doc.

D

Progr. doc.

0300

Rev.

01

Committente



SINERGIA GP22

SINERGIA GP22 S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
80143 NAPOLI
PEC: sinergia.gp22@pec.it

Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio



PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato

A.18.1.

Progettazione



PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 801313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista



Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	03.03.2023	EMISSIONE AI FINI DEL RILASCIO, DA PARTE DI TERNA, DEL PARERE DI RISPONDERE AI REQUISITI TECNICI INDICATI NEL CODICE DI RETE	A. CATALDO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
01	23.06.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. CATALDO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO