m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0037491.27-02-2024

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

A2A Gencogas S.p.A.
Centrale di Sermide
Via C. Colombo, 2
46028 SERMIDE (MN)
centrale.sermide@pec.a2a.eu

E, p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante ed AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

ARPA Lombardia
Settore Attività Produttive e Laboratori
Viale Restelli, 3/1
20124 MILANO
Dipartimento di Mantova
Viale Risorgimento, 43
MANTOVA
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
arpa@pec.regione.lombardia.it

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011247/2024 del 27/02/2024
Firmatario: FABIO FERRANTI

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 234 del 01/09/2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 215 del 14/09/2022– Centrale Termoelettrica Sermide della Società A2A GENCOGAS S.p.A. sita a Sermide (MN).

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2024 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica l'inizio dell'attività di controllo ordinario in relazione allo stabilimento Centrale Termoelettrica Sermide della Società A2A GENCOGAS S.p.A. sita a Sermide (MN), che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo (GI) è composto da Carlo Carlucci, Marilena Tedeschi (Uditore) e Caterina D'Anna di ISPRA, oltre a Carlo Ferrari e Nicolette Chinali di ARPA Lombardia.

Si comunica, inoltre, che il GI necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. Foglio di calcolo per la determinazione di Tc e Ta relative all'anno 2024;
2. Atto di Nomina del Gestore (es. Procura notarile) e delega nel caso di altra persona presente in sua vece alla video conferenza di apertura;
3. Riscontro alle condizioni contenute nel Rapporto Conclusivo di ispezione ordinaria 2021, trasmesso da ISPRA con PEC del 02-11-2021;
4. Stato aggiornato circa le certificazioni detenute dall'impianto, con esiti dell'ultimo audit di sistema (SGA o SGI) effettuato (incluso stato attuazione eventuali azioni emerse)

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Centralino 06 50071
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Partita IVA 10125211002
isprambiente.gov.it

5. Stato attuale degli impianti di Centrale (fermo/marcia) con relative note esplicative degli stati di eventuale fermo, riportandone la data di inizio della fermata;
6. Contabilizzazione delle ore di funzionamento e degli avvii e spegnimenti, suddivisi per singoli gruppi, relativamente all'anno 2023 e nei primi 2 mesi del 2024 (tabulato di sintesi in Excel).
7. Valori di Rendimento elettrico medio effettivo mensile, suddiviso per singoli gruppi, per l'anno 2023 e per i primi 2 mesi del 2024, con indicazione del consumo totale netto di combustibile (tabulato di sintesi in Excel).
8. Quadro aggiornato circa gli interventi di monitoraggio e manutenzione sui serbatoi di gasolio presenti in impianto, aggiornati a febbraio 2024. Il documento dovrà riportare l'anno di costruzione, la tipologia di fondo – con relative eventuali note relative a lavori di rifacimento svolti/da svolgere, la tipologia di bacino di contenimento, gli esiti ispettivi aventi a riferimento l'ultima ispezione interna, l'ultima ispezione esterna ed eventuali ispezioni con emissione acustica o metodi non distruttivi alternativi, ivi inclusi i controlli previsti per legge;
9. Quadro aggiornato degli interventi di manutenzione e il controllo del sistema di misura del livello/portata del fiume Po.
10. L'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione ritenute rilevanti dal punto di vista ambientale e gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni per l'anno 2023, incluso il cronoprogramma delle dismissioni e del ripristino delle aree.
11. La programmazione per l'anno in corso dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni per le componenti non già verificate (in eventuale aggiunta a quelle di cui ai punti da 7 a 9).
12. Planimetria aggiornata a febbraio 2024 che comprenda le aree preposte a: aste fognarie, scarichi idrici, SME, punti di emissioni principali in atmosfera, impianto di approvvigionamento e distribuzione idrica, pozzi di emungimento, rete dei pozzetti piezometrici, impianti di trattamento acque, aree all'aperto adibite a magazzino, magazzini/officine al chiuso, depositi rifiuti;
13. in relazione alle emissioni convogliate in atmosfera per i camini E2, E3, E4 relativamente all'anno 2023 e primi 2 mesi del 2024:
    - dati SME in medie giornaliere (in formato Excel);
    - tabella di sintesi in formato editabile tipo Excel dei monitoraggi discontinui (semestrali) con i relativi rapporti di prova;
    - tabulato riepilogativo delle attività di verifica periodica (QAL2 e AST) effettuate in conformità alla norma UNI EN 14181:2015, per ogni parametro monitorato dallo SME negli anni 2021, 2022 e 2023.
14. in relazione alle emissioni convogliate in atmosfera per i camini E5 e E6:
    - tabella di sintesi in formato editabile tipo Excel dei monitoraggi discontinui (semestrali ed annuali) eseguiti nel 2023 con i relativi rapporti di prova;
15. in relazione alle emissioni non convogliate in atmosfera:
    - per le emissioni diffuse la stima annuale relativa al 2023;
    - per le emissioni fuggitive i risultati dei monitoraggi relativi all'anno 2023;
16. tabella di sintesi in formato editabile tipo Excel degli esiti dei monitoraggi sugli scarichi idrici P2, P3, P4, P5 e P6, effettuati da gennaio 2023 ad oggi come da PMC;
17. tabella di sintesi in formato editabile tipo Excel degli esiti dei monitoraggi sui 4 piezometri, effettuati nell'anno 2023 come da PMC;
18. aggiornamento in merito all'indagine fonometrica prevista ogni 4 anni dal Decreto autorizzativo;
19. in relazione alla gestione dei rifiuti, si richiedono:
    - le tabelle di giacenza mensile di tutti i tipi di rifiuti conferiti presso i depositi temporanei di rifiuti da gennaio 2023;
    - certificati delle analisi effettuate nel 2023 per la caratterizzazione chimico-fisica e la classificazione dei rifiuti in riferimento al catalogo EER;

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Centralino 06 50071
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Partita IVA 10125211002
isprambiente.gov.it

- la documentazione (formulari, estratto registro di carico e scarico, autorizzazione trasportatore e impianto di conferimento) inerente alle movimentazioni nell'anno 2023 dei rifiuti con i codici EER 161002, 130205* e 130307*.

20. Eventuale istruzione operativa e/o procedura, nell'ambito del SGA, circa le modalità di autocontrollo condotte in attuazione dell'AIA, ad es. per la gestione dei rapporti di analisi ricevuti dai laboratori accreditati che svolgono i campionamenti sulle differenti matrici ambientali.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; controlli-aia@isprambiente.it; dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it; arpa@pec.regione.lombardia.it*
Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi nelle date **8 marzo 2024 alle ore 10:00**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: *https://call.lifesizecloud.com/20759158* **con codice di accesso 0803** da utilizzare solo il giorno previsto al fine di non invalidare il collegamento; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione al referente del controllo Carlo Carlucci inoltrando un messaggio di conferma all'indirizzo *carlo.carlucci@isprambiente.it* e *controlli-aia@isprambiente.it*.

Si comunica che il GI si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva, rispetto a quella già disponibile, nel corso della videoconferenza del 8 marzo 2024.

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; a tal fine si richiede che il SPP della Società Centrale Termoelettrica Sermide della Società A2A GENCOGAS S.p.A. sita a Sermide (MN), partecipi alle videoconferenze del 8 marzo 2024 allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza; protocolli connessi alla prevenzione da COVID-19, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale / comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza 8 marzo 2024, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante Verbale di attestazione sopralluogo e di chiusura attività di controllo da redigersi nel corso del sopralluogo.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Centralino 06 50071
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Partita IVA 10125211002
isprambiente.gov.it