



LEGENDA

Verifica delle distanze di cui all'Allegato e) della DGR 5990 della Regione Sardegna

- Censimento fabbricati accatastati
I fabbricati con categoria ENTE URBANO sono ancora in fase di accatastamento alla data del dicembre 2023
- Buffer di 300 m
- Buffer di 700 m
- N.B. le distanze indicate derivano dall'applicazione del punto 4.3.3. dell'allegato e) alla DGR 5990 del 27/11/2020
- Buffer di 200 m (deriva dall'applicazione delle distanze previste dalla lettera a) di punto 5.3 dell'Allegato 4 alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010)
- Aerogeneratore in progetto
- Limiti comunali

Comune di San Gavino Monreale

Comune di Gonnosfanadiga

Comune di Villacidro

PARCO EOLICO "SAN GAVINO MONREALE"

PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 48,0 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEI COMUNI DI SAN GAVINO MONREALE (SU) E GUSPINI (SU).



Proponente
WIND ENERGY SAN GAVINO MONREALE S.r.l.
 VIA CARABASSO, 153 - 09102 PEGARA
 P.IVA: 0237250688



Progettazione
 HE Hydro Engineering s.r.l.
 di Gennaro e Floriana Galda
 via Rossini, 39
 90032 Alcamo (TP) Italy



Titolo Elaborato

Studio di Impatto Ambientale
 Carta con distanze da considerare per impianti eolici
 Layout 2/5

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	SGM-SA-0019_R0		A0	1:5.000

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	12-2023	PRIMA EMISSIONE	DP	GL	MG

REGIONE SARDEGNA
 PROVINCIA DI SUD SARDEGNA
 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE