



Dati delle SSE esistenti limitrofe				
Nome impianto	Direzione	Tipo di alimentazione	Gruppi di conversione	pk XX+XXX
SSE di Catenanuova	----->	Alimentazione AT a 150 kV in antenna dalla CP di ASSORO	2 gruppi al Si da 5,4 MW	pk 190+609
SSE di Raddusa	<-----	Alimentazione AT a 150 kV in antenna da CP di ASSORO	2 gruppi al Si da 3,6 MW	pk 178+370

Dati della CABINA TE in progetto				
Nome impianto	Direzione	Tipo di alimentazione	Gruppi di conversione	pk XX+XXX
CABINA TE di LIBERTINIA	-----	-----	-----	pk 182+273

NUOVA CABINA TE DI LIBERTINIA	
AREA DEL PIAZZALE	1050 m <sup>2</sup> circa
CONTAINER	30 m <sup>2</sup> circa
QUOTA PIAZZALE	205 m s.l.m.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS SICILIA**  
**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA**  
**PROGETTO PRELIMINARE**

**LINEA CATANIA - PALERMO**  
**TRATTA CATENANUOVA-RADDUSA AGIRA**

**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE**

**CABINA TE DI LIBERTINIA**

**PLANIMETRIA UBICAZIONE IMPIANTO**

SCALA:  
**1:5.000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RSJ1	02	R	18	P5	SE0200	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva		05.08.2013		07.08.2013		15.10.2013	G. Guàli Bullifari