



MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DIAMFRAMI E TRAVE DI TESTATA
- Classe di esposizione ambientale: XC2 (UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C25/30
- Rapporto A/C massimo: 0,50
- Classe di consistenza: S4
- Diametro massimo degli aggregati: 32 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER TRAVI PREFABBRICATE C.A.P.
- Classe di esposizione ambientale: XF1-XS1 (UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C45/55
- Rapporto A/C massimo: 0,40
- Classe di consistenza: S4
- Diametro massimo degli aggregati: 20 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOLETTA IMPALCATO
- Classe di esposizione ambientale: XF1-XS1 (UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C32/40
- Rapporto A/C massimo: 0,50
- Classe di consistenza: S4
- Diametro massimo degli aggregati: 20 mm

ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PRECOMPRESSO
Si adottano trefoli da 0,6" in acciaio controllato in stabilimento

ACCIAIO PER BARRI DYWIDAG
- Acciaio: S35/1030
- Diametro nominale 36 mm
- Carico di snervamento 850 kN
- Carico di rottura 1048 kN

ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Per le armature metalliche si adottano tondini in acciaio del tipo B450C controllato in stabilimento

COPRIFERRO
- TRAVI PREFABBRICATE : Copriferro minimo (Cmin) = 50 mm
- DIAMFRAMI : Copriferro minimo (Cmin) = 50 mm
- SOLETTA IMPALCATO : Copriferro minimo (Cmin) = 40 mm

Stretto di Messina
Cooperativa di diritto pubblico
Legge n. 1108 del 12 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n. 114 del 24 aprile 2000

EUROLINK S.p.A.
IMPREGIACO S.p.A. (Mandatario)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
SACORS S.p.A. (Mandatario)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. F. Colla
Ordine Ingegneri Milano n. 20320

IL CONTRINTE GENERALE
Project Manager
(Ing. P.P. Marcheselli)

STRETTO DI MESSINA
Direttore Generale e RUP Valutazione
(Ing. G. Formignetti)

Amministratore Delegato
(Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA
CENTRO DIREZIONALE
OPERE CIVILI EDILI
VIABILITA' ACCESSO - RAMPA 3
SOVRAPPASSO ALLA PK 0+51.37 - PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTI E SEZIONI TRASVERSALI

CD0357_F0

CODICE: [C][G][O][7][0][P][R][I][Z][I][C][O][I][C][V][A][E][2][0][0][0][0][2][F]0
REV. DATA DESCRIZIONE EMISSIONE FINALE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
1/0 20/08/2011 S. OSSIETA F. BERTONI F. COLLA

SCALA: 1:200/1:100
NOME DEL FILE: CD0357_F0.dwg