

STRALCIO PLANIMETRICO CON POSIZIONE CABINA

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI CABINA

	INTERRUTORE UNIPOLARE
	PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO (CON VETRO DI PROTEZIONE)
	PRESA CIVILE 10/16 A CON CONDUTTORE DI PROTEZIONE NORMALE)
	PRESA CIVILE P30 UNIFERSALE 16 A CON CONDUTTORE DI PROTEZIONE
	QUADRETTO PRESE DI FORZA MOTRICE (NCT 3P+N+T 16 A + NT 1P+N+T 16 A)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER MONTAGGIO A PLAFONE - 1x36 W
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER MONTAGGIO A PLAFONE - 2x36 W
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER MONTAGGIO A PARETE
	APPARECCHIO MONOFACCIALE PER SEGNALAZIONE USCITA DI SICUREZZA CON PITTOGRAMMA
	SEGNALAZIONE STATO DEL TRASFORMATORE
	CREPUSCOLARE
	PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZE IMPIANTI MECCANICI (VENTILATORE, CONDIZIONATORE, AEROTERMO)
	PRESA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO RJ45
	RIVELATORE STATO PORTA (TELECOPSA)
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
	RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA
	PUNTO SENSORE RIVELAZIONE TERMICO
	PUNTO SENSORE RIVELAZIONE FUMO
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
	ESTINTORE PORTATILE
	ORIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE INCLINATE AD INSTALLAZIONE VERTICALE
	ORIGLIA DI MANOVRA AD ALETTE INCLINATE AD INSTALLAZIONE VERTICALE
	ESTRATTORE D'ARIA
	SONDA DI TEMPERATURA
	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	REGOLATORE CONDIZIONATORE CON SONDA INCORPORATA
	SERRANDA A SOVRAPRESSIONE
	AEREOTERMO ELETTRICO - POTENZA 6,5KW

	QUADRO ILLUMINAZIONE ESTERNA Q_E
	QUADRO DI PRESSURIZZAZIONE
	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
	QUADRO CONTROLLO VENTILAZIONE (Q_CV)
	TRASFORMATORE 400/690 V
	QUADRO VENTILAZIONE (Q_VE)
	QUADRO POMPE ANTINCENDIO (Q_A)
	VASCA ANTINCENDIO INTERRATA (CAPACITA' 120 mc)
	POSTAZIONE OPERATORE DI CONTROLLO / MANUTENZIONE
	APERTURE PER VENTILAZIONE
	PORTE DI ACCESSO AI LOCALI TECNICI
	ARMADIO RACK 19" PER IMPIANTI SPECIALI
	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO Q_GE
	SERBATOIO GASOLIO (AUTONOMIA 24h)
	GRUPPO ELETTROGENO
	QUADRO ILLUMINAZIONE Q_IL
	QUADRO CONTINUITA' ASSOLUTA Q_CA
	RCCOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO (RIRIMFORZO INSERSSO - RIJRIINFORZO USCITA)
	UPS
	BATTERIE UPS
	QUADRO SERVIZI AUSILIARI DI CABINA E DI GALLERIA Q_SA
	QUADRO RIFASAMENTO Q_RI
	QUADRO BASSA TENSIONE Q_BT
	TRASFORMATORE 2 IN ARMADIO DI PROTEZIONE
	TRASFORMATORE 1 IN ARMADIO DI PROTEZIONE

LEGENDA APPARECCHIATURE

	UBICAZIONE LOCALE BT
	UBICAZIONE TRASFORMATORI MT/BT
	UBICAZIONE LOCALE MT

LEGENDA LOCALI CABINA

	IMPIANTO ELETTRICO DI POTENZA MT/BT
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
	IMPIANTO DI SUPERVISIONE
	IMPIANTO SOS
	IMPIANTO Tvcc
	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
	IMPIANTO RADIO
	IMPIANTO ANTINCENDIO
	IMPIANTO DI VENTILAZIONE, CONTROLLO TRAFFICO E QUALITA', DELL'ARIA

LEGENDA COLORI



LEGENDA LOCALI CABINA

	COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE
	NODO DI TERRA SECONDARIO/INTERMEDIO
	RETE ELETTROSALDATA ANNEGATA NEL PAVIMENTO
	POZZETTO DI TERRA 600x600 MM ISPEZIONABILE, COMPLETO DI PIASTRAZZA L=2000 MM E CHIUSINO CARRABILE
	PUNTO DI CONNESSIONE CON MORSETTO IN OTTONE TRA I DISPERSORI
	EQUIPOTENZIALE IN PIATTO DI RAME E LA RETE ELETTROSALDATA E=0
	ANELLO EQUIPOTENZIALE PER MASSE E MASSE ESTRANEE DI CABINA IN PIATTO DI RAME NUDO 60X5 MM MONTATO A PARETE SU SUPPORTI ISOLANTI
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
	CONDUTTORE DI TERRA
	DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDA S=35 MM2 A CONTATTO CON IL TERRENO E 0,5 M DI PROFONDITÀ E A DISTANZA DI 0,7 M DIRCA DALLA PARETE IN PANTA DEL PERIMETRO DEL FABBRICATO
	COLLEGAMENTO A TERRA DEL NEUTRO (CENTRO STELLA TRASFORMATORI) - CAVO NO759-K GALLO VERDE S = 120 MM2
	COLLEGAMENTO A TERRA DELLA CARPCASSA DEL TRASFORMATORE - CAVO NO759-K GALLO VERDE S = 120 MM2
	COLLEGAMENTO A TERRA DELL'ARMADIO DI PROTEZIONE DEL TRASFORMATORE CAVO NO759-K GALLO-VERDE S = 25 MM2
	COLLEGAMENTO A TERRA DEGLI SCHERMI DEI CAVI MT - CAVO NO759-K GALLO-VERDE S =1X25 MM2
	CONDUTTORI DI PROTEZIONE (PE) AI QUADRI DI CABINA ED ALLE UTENZE IN CAMPO
	COLLEGAMENTO A TERRA DELLA SBARRA (PE) DEL QUADRO BASSA TENSIONE. S = 25 MM2
	CONDUTTORE DI TERRA, CAVO NO759-K S = 25 MM2
	COLLEGAMENTO A TERRA DELLA CARPENTERIA DEL QUADRO DI MEDIA TENSIONE
	CONDUTTORE DI TERRA, CAVO NO759-K GALLO-VERDE S = 25 MM2. PER IL CAVO NO759-K GALLO VERDE S = 120 MM2
	COLLEGAMENTO A TERRA DEL NEUTRO (CENTRO STELLA GRUPPO ELETTROGENO)
	COLLEGAMENTO A TERRA DELLA CARPCASSA DEL GRUPPO ELETTROGENO - CAVO NO759-K GALLO-VERDE S = 120 MM2

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI DI TERRA

	A - LEGENDA RETI
	B - LEGENDA TIPO
	C - LEGENDA POSA
	D - N° E DIMENSIONI (in mm)
	E - LEGENDA SEZIONI / NUMERO SETTI

A	B - C	D	E	

INDICATORE CAVIDOTTI

VE2	Q=850 mc/h; H=55 Pa; Pn=70 W; 1f; 4p; ø=310 mm
VE1	Q=500 mc/h; H=50 Pa; Pn=60 W; 1f; 2p; ø=200 mm
CGZ2	Pensile=<3780 W CON T1=26°C E T6=35°C EER>=3,03
CGZ1	Pensile=<3375 W CON T1=26°C E T6=35°C EER>=3,24

LEGENDA APPARECCHIATURE CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

	IMPIANTO DI VENTILAZIONE
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
	IMPIANTO DI SUPERVISIONE
	IMPIANTO SOS
	IMPIANTO Tvcc
	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
	IMPIANTO RADIO
	IMPIANTO ANTINCENDIO
	IMPIANTO ELETTRICO

LEGENDA COLORI

KEY-MAP

ELABORATI DI RIFERIMENTO

C020_00P4TDCS0000AS5200000010	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 1 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000020	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 2 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000030	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 3 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000040	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 4 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000050	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 5 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000060	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SPECIALI TAVOLA 6 DI 6
C020_00P4TDCS0000AS5200000010	AREA DI SOSTA E CONTROLLO – ZAGAREL SCHEMA ELETTRICO QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI DELL'AREA DI SOSTA E DELLE RAMPE (Q_BT)

NOTE GENERALI

NOTE:
– PARETI DIVISORIE DEI LOCALI EI 120
– ALTEZZA NETTA LOCALI h = 3 m
– COLLEGAMENTI TRA LE VARIE APPARECCHIATURE DI CABINA, REALIZZATI TRAMITE CAVI POSATI ENTRO – CUNICOLI AEREI PROFONDITÀ 60 cm NEL LOCALE MT E 50 cm NEI RESTANTI LOCALI
CUNICOLI A PAVIMENTO ESCLUSI A 200 mm DALLE PARETI
– CUNICOLI DOTATI DI COPERCHIO IN LAMIERA STIRATA SPESSORE 8 mm
– RIPRISTINO DELLA CARATTERISTICA REI 120 DELLE PARETI ATTRAVERSATE DAGLI IMPIANTI

DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DELLE CANALIZZAZIONI



DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E SPECIALI



DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE



DISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI TERRA

| | | | |