

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STRADALE 2x 35W SV. PALO H=8M F.T.	2 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 1PC 1x 32watt/400 2x 20W
3 TORRE FARO CON N.8 PROIETTORI 2x 2000W Hs/Sbw F.T.	4 TORRE FARO CON N.8 PROIETTORI 2x 2000W Hs/Sbw F.T.
5 TORRE FARO CON N.8 PROIETTORI 2x 2000W Hs/Sbw F.T.	6 POZZETTO 50x50x70cm
7 POZZETTO 30x30x70cm 400x400cm	8 POZZETTO 30x30x70cm 300x300cm
9 POZZETTO DI TERRA CON DISPERSORE	10 ALLACCIO VÍTRÒN
11 QUADRO ELETTRICO	12 QUADRETTO PREISE CEE INTERBLOCCATO 230V 2P+T 10A + 400V 3P+T 125A
13 CANDOTTO INTERRATO	14 TUBO PVC INCASSATO

N.B.
Un cavidotto deve essere utilizzato esclusivamente per l'installazione dei cavi alimentanti la pompa antincendio

I cavi delle utenze prioritarie (pattoni del QPIB) devonono essere posati in cavidotti separati dagli altri contenenti i cavi delle utenze ordinarie

Il Sindaco del Comune di Messina

Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3533 del 19 Gennaio 2010

COMUNE DI MESSINA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEI LAVORI INERENTI LA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE DI TREMESTIERI CON ANNESSO SCALO PORTUALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - € 80.000.000,00 - O.P.C.M. 3721/08 - CIG. 0429752291. Opera inserita nell'elenco di cui all'art.1 dell'O.P.C.M. 3533 del 2007

PROGETTO DEFINITIVO

(Redatto ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n. 554/99 e ai sensi dell'art.8 del Disciplinare di Gara)

PROPONENTE: SIGENCO S.p.A.

IL PRESIDENTE
Dr. Carmelo Piazza

ELABORATO:	TITOLO:	SCALA:	DATA:
D61	DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO RIQUADRO E07	1:200	MAGGIO 2010

PROGETTISTI:

INTERPROGETTI S.r.l.
Ing. Marco PITTORI
Ing. Sergio PITTORI
collaboratori:
ing. Pietro MONTI, ing. Silvia POTENZA
ing. Andrea PAGANI, ing. Giulia ZANZA
ing. Christian SFERRA
geom. Alessandro MONDINI
geom. Alessandro MARCHESELLA

SEACON S.r.l.
Ing. Massimo VITELLOZZI
collaboratori:
Ing. Corrado MONTEFOSCHI
Geom. Lorenzo DI BASE

CERIA S.r.l.
Ing. Luca MENEGOTTO
collaboratori:
Ing. Alessandro CONCETTI

CONSULENTI:

Consulenza geotecnica:
Prof. Ing. Giuseppe SCARPELLI
Dipartimento di Geotecnica
dell'Università Politecnica
delle Marche

Consulenza opere idrauliche
e modellazione fisica delle opere:
Prof. Ing. Pierluigi ARMINTI
Dipartimento di Ingegneria civile
e ambientale dell'Università di Firenze

Prof. Ing. Enio FARÈ
Dipartimento di Ingegneria civile
e ambientale dell'Università di Firenze

Consulenza ambientale:
Prof.ssa Angela POLETTI
Dipartimento di architettura
e pianificazione del Politecnico di Milano

Consulenza impiantistica:
NEOS Engineering
Ing. Emiliano GUCCI

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FINALE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Marco PITTORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Francesco Di SARCINA

Rev. n°	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO
00	Emissione	Mag.10	Ing. E. Cucci	Ing. M. Pittori

Doc. 1457

INTERPROGETTI S.r.l.
Via di Priscilla, 118 - 00199 ROMA - Tel. 0586200256 - Fax 0586200257 Iscr. 0586200256
E-mail: info@INTERPROGETTI.NET

RIGHE DA PRELEVARE
CARTELLA n° 2 FILE n° 1