

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Commissione AIA – IPPC

PEC: CIPPC@pec.minambiente.it

**OGGETTO: Piano di Monitoraggio e Controllo della domanda di AIA presentata da A2A
Energiefuture S.p.A. Centrale di Monfalcone ID 13335 - Conferma**

Si comunica, che in riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso con nota prot. CIPPC 1736 del 13.12.2022 (nota acquisita da ISPRA con prot.68688 del 13/12/2022) e alla versione Rev_2 del 17.12.2019 del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione di cui sopra, si comunica che non è necessario aggiornare il PMC vigente.

Tuttavia, si rappresenta quanto segue:

- a) È necessario eseguire i controlli ambientali attualmente previsti per il serbatoio S6 di stoccaggio del gasolio e relative opere accessorie (es. tubazioni, sistema antincendio) anche sul nuovo serbatoio che si intende installare, oggetto del procedimento ID 13335 (modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale);
- b) Restano validi i contenuti della comunicazione prot. ISPRA 17047 del 29.03.2022, nell'ambito del procedimento ID 11973, in merito ai controlli per lo scarico SF5 (da intendersi in corrispondenza del pozzetto di campionamento posto a monte).

Con i migliori saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE
TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI
PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA'
ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82 / 2005 e ss. mm. ii.)