



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0013636 del 12/06/2013

Pratica N:

Ref. Mittente: 0000696 del 21/06/2012

Saras S.p.A.
Impianto Complesso "Raffineria + IGCC"
Sarroch
Strada Statale Sulcitana 195 Km 19
09018 Sarroch (CA)
fax: 070 900209
relazioniesterne.roma@pec.saras.it
aia@pec.saras.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla società Saras S.p.A. - Procedimento modifica ID 405.

In riferimento alla richiesta di revoca della prescrizione (pag.34 del PI) relativa alla realizzazione del sistema di recupero vapori presso il terminale marittimo, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Si coglie l'occasione per precisare che il periodo di 12 mesi per l'implementazione dei sistemi di recupero vapori partono dalla data dalla ricezione della presente nota.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: mililloantonio.domenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA_08_2013-0087.DOC

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2013 - 0012980 del 04/06/2013

IPPC-00-2013-0001055
del 03/06/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:
Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Procedimento di modifica ID 405

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281

	<p>Commissione Istruttoria AIA-IPPC</p> <p>Parere Istruttorio Conclusivo</p> <p>SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Sarroch (CA)</p>
---	---

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 405"
per la "SARAS S.p.A. - Impianto Complesso Raffineria + IGCC" di Sarroch (CA),
Decreto di AIA N. Prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24-03-2009

Gestore	SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC"
Località	SARROCH - (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott. Ing. Gianluca Cocco - Regione Sardegna
	Dott. Ing. Sisinnio Lecca - Provincia di Cagliari
	Avv. Salvatore Mattana - Comune di Sarroch





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" -
Sarroch (CA)

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-000321 del 4-05-2012, che assegna l'istruttoria in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 405" per la SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" di Sarroch (CA) - al Gruppo Istruttore così costituito:
- Marco Mazzoni – Referente GI
 - Stefano Castiglione
 - Paolo Ceci
 - Alberto Pacifico;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Gianluca Cocco - Regione Sardegna
 - Sisinnio Lecca - Provincia di Cagliari
 - Salvatore Mattana - Comune di Sarroch;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24-03-2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.83 del 09-04-2009;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Sarroch (CA)

- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "Saras S.p.A. – Modifica non sostanziale al sistema di recupero vapori presso il terminale marittimo" (ID 405), acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0000868 del 31-07-2012, con cui la DVA_MATTM:
- ha comunicato che con nota del 21 giugno 2012 prot. 000696, indirizzata per conoscenza anche alla Commissione IPPC, il gestore dell'impianto in oggetto ha richiesto la revoca della prescrizione (pagina 34 del PI) relativa alla realizzazione del sistema di recupero vapori presso il terminale marittimo, trasmettendo contestualmente un CD contenente tutte le comunicazioni afferenti l'argomento de quo precedentemente trasmesse
 - ha invitato la Commissione AIA-IPPC a esprimersi in merito alla richiesta di revoca presentata dal Gestore e a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata;
- i. vista la nota della DVA_MATTM alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-000713 del 05-07-2012 (N. Prot. DVA-2012-0016076 del 04-07-2012), in cui si invita a esprimere il parere in merito alla richiesta di revoca della prescrizione relativa al sistema di recupero vapori presso il terminale marittimo, presentata dal Gestore con nota N. Prot. 466 del 16-07-2011;
- j. vista la nota della SARAS S.p.A. del 21-06-2012 N. Prot. CIPPC-00_2012-000714 del 05-07-2012 con cui il Gestore rinnova la richiesta di revoca della prescrizione e allega in merito uno studio di fattibilità;
- k. vista la nota della SARAS S.p.A. del 16-07-2011 N. Prot. 466 (N. Prot. CIPPC_00-2011-0001490 del 16/08/2011, N. Prot. DVA-2011-0018473 del 26/07/2011), con cui il Gestore trasmetteva una "nota tecnica sugli sviluppi delle attività di studio effettuate per la realizzazione di un sistema di recupero vapori presso il terminale marino", contenete tra l'atro una richiesta di revoca della prescrizione e allega studio di fattibilità;
- l. vista la nota della SARAS S.p.A. del 27-12-2010, N. Prot. CIPPC_00-2011-0000110 del 21-01-2011, con allegato studio di fattibilità;
- m. vista la nota della SARAS S.p.A. del 30-06-2010 N. Prot. 274, con allegato studio di fattibilità;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Sarroch (CA)

- n. vista la nota inviata dalla Commissione AIA-IPPC alla DVA_MATTM del 24-2-2010, N. Prot. CIPPC_00-2010-0000303 di accoglimento da parte del Gruppo Istruttore della richiesta di proroga presentata dal Gestore;
- o. vista la nota della SARAS S.p.A. del 23-12-2009 N. Prot. 252, richiesta di proroga e allegato studio di fattibilità;
- p. vista la nota della SARAS S.p.A. del 31-08-2009 N. Prot. 183, richiesta di modifica non sostanziale;
- q. preso atto delle risultanze della riunione del 2-02-2010 di cui al verbale N. Prot. CIPPC-00_2010-0000116 del 4-02-2010;
- r. preso atto delle risultanze della riunione del 16-02-2010 di cui al verbale N. Prot. CIPPC-00_2010-0000251 del 2-02-2010;
- s. vista la nota inviata dalla Commissione AIA-IPPC alla DVA_MATTM del 27-10-2010, N. Prot. CIPPC_00-2010-0002134 di accoglimento da parte del Gruppo Istruttore della richiesta di proroga dei termini, che fissava il 31/12/2010, quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema di recupero vapori presso il terminale marino;
- t. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui dal punto h) al punto p);
- u. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- v. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000804 del 2-05-2013;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" -
Sarroch (CA)

w. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 20-05-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC 00_2013-0000944 del 20-05-2013;

il Gruppo Istruttore, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto v)

premesse che

- La prescrizione relativa al sistema di recupero vapori di pag. 34, cap. *Emissioni non convogliate in aria – Carico e scarico prodotti leggeri* del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di AIA N. Prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24-03-2009 stabilisce:

E' fatto obbligo di implementare entro Dicembre 2009 – qualora non fosse già presente un sistema di bilanciamento e recupero dei vapori di COV durante le operazioni di carico/scarico dei prodotti petroliferi leggeri (con tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal) effettuate presso il terminale marittimo e presso l'area spedizione prodotti via terra.

Entro tre mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore trasmetterà all'Autorità competente e all'Ente di controllo una relazione tecnica che riporti in dettaglio il sistema eventualmente già adottato di bilanciamento e recupero dei vapori o il sistema che intenderà adottare anche in termini di valutazione delle prestazioni di contenimento e recupero ottenute o ottenibili.

- Il Gestore chiede la revoca della parte di prescrizione relativa all'obbligo di implementare un sistema di recupero dei vapori di COV presso il terminale marittimo entro dicembre 2009.
- Il Gestore giunge alla conclusione che l'attivazione di un sistema di recupero vapori, con tutte le tecnologie disponibili, non sia attuabile per motivi strutturali del pontile, sottolineando, peraltro, che il terminale marittimo si trova a grande distanza dal più vicino centro abitato e che, quindi, non influisce significativamente ai processi di inquinamento



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARAS S.p.A. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" -
Sarroch (CA)

olfattivo. Pertanto, non essendo in grado di ottemperare alla prescrizione, ne chiede la revoca, configurando tale richiesta come istanza di modifica non sostanziale,

il GI ritiene

che l'attivazione di un sistema di abbattimento e recupero dei vapori sia un elemento imprescindibile del quadro prescrittivo nel suo complesso e, quindi, di **non accogliere la richiesta del Gestore** di revoca della prescrizione di cui all'istanza del 21 giugno 2010 (**ID 405**).

In considerazione di quanto evidenziato nelle premesse in merito alla realizzazione del sistema di bilanciamento e recupero dei vapori di COV, fermi restando gli obblighi previsti dall'AIA per il periodo antecedente il presente parere, il GI ritiene congruo un periodo di 12 mesi per l'implementazione dei sistemi di recupero vapori in parola. Il Gestore dovrà, altresì, inviare all'Autorità Competente e a quella di Controllo, con cadenza trimestrale, un report sullo stato di avanzamento della suddetta implementazione.

Resta inteso che le eventuali inadempienze rilevate dall'Organo di Controllo non si ritengono sanate dalle decisioni di cui al presente parere.

Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.